



Teollisuushallin osittainen muutos koulun teknisen työn opetustilaksi kokoonumis- ja liikealajen käyttötarkoituksien (koulut- ja muut varhaiskasvatuksen tilat).
 Olemassa olevassa teollisuushallissa tehdään pääjärjestelmien osittainen laajennus laajuuksessa tilajärjestelyä ja koko rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

PALOTEKNINEN SELVITYS
 - paloluokka: P3
 - palovaarallisuusluokka: pääosin pvl 2 (mekaaninen puunjäljestys)
 - suojaustaso: suojaustaso 3, automaattinen sammutuslaitteisto ja paloinhoito
 - poistuminen: entisten uloskäytävien ja varusteiden kautta kautta, etäisyys alle 30m.

DSASTOINTI
 - pinta-aloastointi pvl 2, suojaustaso 3 (max 2000 m²)
 - käyttöpaastoastointi paloluokka P3 (EI30)
 - kantavat rakenteet paloluokka P3 (ei vaatimuksia)

SAVUNPOISTO
 - pinnavaimainen savunpoisto ulkoseinän rikottavien yläikkunoiden kautta, ulottuna 10m, korvausilma ovien kautta. Savunpoiston pinta-ala vaativuus 1 x osaston alasta kun pvl 2 ja automaattinen sammutuslaitteisto, luokan tehollinen ala 50 x toteutuksesta alosta.
 Halli 1: vaativuus 3,62 m² -> toteutusa 5,2 m²
 Halli 2: vaativuus 3,52 m² -> toteutusa 9,7 m²
 Halli 3: vaativuus 5,43 m² -> toteutusa 14,5 m²

SISÄPINTOJEN LUKKAVAATIMUKSET
 Teollisuus ja varastotilat vaativuus pvl 2, B-si, a0, toteutusa A-2 si, a0
 Kokoonumis- ja liikealajet vaativuus yli 300 m² osastojen osalta D-s2, a2
 toteutusa D-s2, a2

SPT = RIKOTTAVA SAVUNPOISTOAIKUNARYHMÄ
 JS = JALHESAMMUTIN

KIRJA 402	KORTTELI/ALUE 47	TONTTI/ALUE 1	VIKANAIDAN MERKINTÄ
RAKENNUSLOMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ / OSITTAINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS	PIIRUSTUSLAJI PAAPAIIRUSTUS	JUKS.No 2	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Juhantie 6 78880 Kuvansi	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS	MITTAKAAVAT 1:100	
JÄRJESTÄJÄN NIMI JA OSOITE Järjestäjän Kunta / Tekninen Toimi Lentoasemantie 130, 79600 Jorainen Mikko Luostarinen (RI ank)	SUUNNITTELIJA ARK	TYÖ No PIIRNo 2	PIIRUSTUS MUUTOS
	PIIRUSTUS 8.5.2018	YHTIENK. Mikko Luostarinen	