

Lukion peruskorjausinvestoinnit - ilmanvaihdon parantaminen

Tekninen lautakunta 14.03.2024 § 22
60/10.03.02.00/2024

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lukion ilmanvaihdon parantamiselle on varattu kuluvan vuoden talousarvioon 100 000 euron määräraha. Granlund Oy laatii kohteen Ilmanvaihtosuunnitelman.

Lukion ilmanvaihdon hoitaa nyt kaksi ilmanvaihtokonetta, joista toinen palvelee auditoriota ja toinen kahta luokkasiipeä. Laaditun suunnitelman mukaan rakennuksen toisessa luokkasiivessä olevaan tilaan asennetaan uusi ilmanvaihtokone, joka palvelee ko. siipeä. Osa entisistä käytävän kattorakenteissa kulkevista ilmanvaihtokanavista voidaan säilyttää. Käytävien alakatot uusitaan. Luokissa säilytetään kaikki entiset ilmanvaihtokanavat, mutta ilmanjakoventtiilit uusitaan. Sähköasennuksia rakennetaan tarpeen mukaan ja ilmanvaihtokoneelle rakennetaan lämpölinja ilmanvaihdon tuloilman lämmittämiseksi.

Hankkeen laajuus ja vaativuus voi osoittautua vaativammaksi kuin talousarvion laadintavaiheessa oletettiin. Talousarvion investointiosan hankeryhmän kohtaan ”hallinto- ja laitosrakennukset” on varattu yhteensä 288 000 euron määräraha eri hankkeisiin. Tekninen lautakunta voi tarvittaessa tehdä määrärahan siirtoja hankeryhmän sisällä.

Ilmanvaihtourakka kilpailutetaan heti kun suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsijan valinta tehdään teknisen lautakunnan kokouksessa 18.4. Hanke toteutetaan pääosin koulun kesäsulun aikana.

Ilmanvaihtosuunnitelman pohjapiirustuksen luonnos lähetetään tutustumista varten ennen kokousta ja se esitellään kokouksessa tarkemmin.

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että lukion ilmanvaihdon suunnitelmat käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 4.4. sillä edellytyksellä, että suunnitelmat ovat valmiina ja lähetettävissä liitteenä lautakunnan jäsenille kokouksen esityslistan yhteydessä.
