

Lukion peruskorjausinvestoinnit - ilmanvaihdon parantaminen

Tekninen lautakunta 14.03.2024 § 22

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lukion ilmanvaihdon parantamiselle on varattu kuluvan vuoden talousarvioon 100 000 euron määräraha. Granlund Oy laatii kohteen Ilmanvaihtosuunnitelman.

Lukion ilmanvaihdon hoitaa nyt kaksi ilmanvaihtokonetta, joista toinen palvelee auditoriota ja toinen kahta luokkasiipeä. Laaditun suunnitelman mukaan rakennuksen toisessa luokkasiivessä olevaan tilaan asennetaan uusi ilmanvaihtokone, joka palvelee ko. siipeä. Osa entisistä käytävän kattorakenteissa kulkevista ilmanvaihtokanavista voidaan säilyttää. Käytävien alakatot uusitaan. Luokissa säilytetään kaikki entiset ilmanvaihtokanavat, mutta ilmanjakoventtiilit uusitaan. Sähköasennuksia rakennetaan tarpeen mukaan ja ilmanvaihtokoneelle rakennetaan lämpölinja ilmanvaihdon tuloilman lämmittämiseksi.

Hankkeen laajuus ja vaativuus voi osoittautua vaativammaksi kuin talousarvion laadintavaiheessa oletettiin. Talousarvion investointiosan hankeryhmän kohtaan ”hallinto- ja laitosrakennukset” on varattu yhteensä 288 000 euron määräraha eri hankkeisiin. Tekninen lautakunta voi tarvittaessa tehdä määrärahan siirtoja hankeryhmän sisällä.

Ilmanvaihtourakka kilpailutetaan heti kun suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsijan valinta tehdään teknisen lautakunnan kokouksessa 18.4. Hanke toteutetaan pääosin koulun kesäsulun aikana.

Ilmanvaihtosuunnitelman pohjapiirustuksen luonnos lähetetään tutustumista varten ennen kokousta ja se esitellään kokouksessa tarkemmin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että lukion ilmanvaihdon suunnitelmat käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 4.4. sillä edellytyksellä, että suunnitelmat ovat valmiina ja lähetettävissä liitteenä lautakunnan jäsenille kokouksen esityslistan yhteydessä.

Tekninen lautakunta 04.04.2024 § 28

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lukion ilmanvaihdon parantamisen suunnitelmat valmistuivat edellisessä kokouksessa esiteltyjen lähtötietojen mukaisina. Tulevasta urakkakilpailutuksesta on tiedotettu etukäteen kolmea seudulla toimivaa

yritystä. Tarjouspyyntöaineisto julkaistaan Tarjouspalvelu.fi:ssä, jolloin urakkatarjouspyyntö on yleisesti nähtävillä.

Lukion ilmanvaihdon suunnitelmat ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lukion ilmanvaihdon parantamissuunnitelmat ja valtuuttaa teknisen toimen kilpailuttamaan urakan ja julkaisemaan urakkatarjouspyynnön Clouidia Tarjouspalvelussa.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta 03.05.2024 § 39
60/10.03.02.00/2024

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lukion ilmanvaihdon urakkatarjouspyyntö julkaistiin Clouidia tarjouspyyntöpalvelussa 12.4.2024. Tarjosten jättöaika on 30.4.2024 klo. 23:59.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousvertailu esitellään kokouksessa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös	Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta.

Saapuneet tarjoukset olivat:

- Kisara Oy 91 000 € (alv 0%)
- Lämpökarelia Oy 101 300 €
- Lämpövelho Oy 119 474 €

Tekninen lautakunta päätti valita lukion ilmanvaihdon saneerauksen LVI-urakoitsijaksi Kisara Oy:n tarjouksen muukaisella hinnalla 91 000€ (alv 0%). Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista on pidettävä hankintaneuvottelu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamiseksi.
